



Energetikai szakreferenci jelentés	2022 év
Cégnév	KNORR-BREMSE Fékrendszerek Kft.
Vizsgált telephely(ek)	6000-Kecskemét, Georg Knorr utca 8.

2022 év összefoglaló értékek	
Összes fogyasztás [kWh]	17 091 083
Összes energiaköltség [Ft]	1 695 669 257
Összes CO2 kibocsátás [e tonna]	5,7165




Vizsgált időszak	2021 év		Energianemek alapvonal							
		Szumma	Áram 1 kWh	Áram 2 kWh	Gáz 1 m3	Gáz 2 m3	Távhő GJ	Üzemanyag liter	0	0
		-	12 739 062	0	238 486	0	0	68 424	0	0
Fogyasztás		-	12 739 062	0	238 486	0	0	68 424	0	0
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	15 019 644	12 739 062	0	1 551 182	0	0	729 400	0	0
Költség	[Ft]	537 968 656	485 996 747	0	20 916 137	0	0	31 055 773	0	0
CO _{2e}	[e tonna]	186,9354	4,6498	0,0000	0,3149	0,0000	0,0000	181,9708	0,0000	0,0000

Előzőév időszakához viszonyított fogyasztás eltérés	7%	0%	3%	0%	0%	15%	0%	0%
Előzőév időszakához viszonyított költség eltérés	222%	0%	455%	0%	0%	-50%	0%	0%

Vizsgált időszak	2022 év		Energianemek							
		Szumma	Áram Fő kWh	Áram Mellék kWh	Gáz Fő m3	Gáz Mellék m3	Távhő GJ	Üzemanyag liter	0	0
		-	13 630 594	0	244 614	0	0	78 351	0	0
Fogyasztás		-	13 630 594	0	244 614	0	0	78 351	0	0
Fogyasztás ekvivalens	[kWh]	17 091 083	13 630 594	0	2 625 268	0	0	835 222	0	0
Költség	[Ft]	1 695 669 257	1 564 047 273	0	116 119 358	0	0	15 502 626	0	0
CO _{2e}	[e tonna]	5,7165	4,9752	0,0000	0,5329	0,0000	0,0000	0,2084	0,0000	0,0000

Épület	mért/becsült %		15	0	100	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %		85	0	0	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %		0	0	0	0	0	100	0	0

Fogyasztás megoszlás [kWh]										
Épület	mért/becsült %	4 669 857	2 044 589	0	2 625 268	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	11 586 005	11 586 005	0	0	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	835 222	0	0	0	0	0	835 222	0	0
Költség megoszlás [Ft]										
Épület	mért/becsült %	350 726 449	234 607 091	0	116 119 358	0	0	0	0	0
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	1 329 440 182	1 329 440 182	0	0	0	0	0	0	0
Szállítás	mért/becsült %	15 502 626	0	0	0	0	0	15 502 626	0	0
CO _{2e} megoszlás [e Tonna]										
Épület	mért/becsült %	1	0,7463	0,0000	0,5329	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Folyamat (technológia)	mért/becsült %	4	4,2289	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Szállítás	mért/becsült %	0	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,2084	0,0000	0,0000



Megjegyzés: